



Váš list číslo/zo dňa: 386994/2015/27.11.2015
Naše číslo: 25625/2015/5100307745
Vybavuje: Ing. Jozef Cihan
Telefón/E-mail: /cihan_jozef@vsds.sk
Miesto/Dátum: MI/02.12.2015

Obec
Hlavná 68/30
078 01 Zbeňňov

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) pripojenia existujúceho odberného zariadenia

Názov stavby: VO

Odberné miesto: Zbeňňov, Zbeňňov, č. domu: 68/30

Odsúhlasený inšt. príkon: 1/ Neblokované elektrické spotrebiče : 2,0 kW
2/ Blokované akumulčné spotrebiče : 0 kW
3/ Blokované priamovýhrevné spotrebiče : 0 kW
4/ Tepelné čerpadlo : 0 kW
SPOLU Pi: 2,0 kW

| | existujúci | odsúhlasený |
|--|------------|-------------|
| Odsúhlasená maximálna rezer. kapacita pripojenia | 15 kW | 2,0 kW |
| Povolené istenie elektrickej prípojky | 0 A | 32 A |
| Povolená amperická hodn. hlavn. ističa pred elektromerom | 3×30 A | 3×16,0 A |

Hlavný istič pred elektromerom musí mať vypínaciu charakteristiku typu "B". Charakteristika iného priebehu musí byť vopred schválená prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS).

Napájacia trafostanica : TS1201-0002 TR2 Zbeňňov POHOSTINSTVO
Číslo NN vývodu : 00001201-S-J-ST-00004-N1-003
EIC : 24ZVS00000814072

So znížením MRK súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:

1. Bod pripojenia odberu elektriny ostáva pôvodný.
2. Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.
3. Meranie elektriny vo všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk.
4. Hlavný istič pred elektromerom je istiace zariadenie odberateľa, ktoré svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu (maximálne rezervovaná kapacita) v odbernom mieste. Hlavný istič musí mať rovnaký počet pólov ako elektromer. Kryt hlavného ističa musí byť plombovateľný a v prevádzke zaplombovaný.
5. Náklady na zriadenie a montáž hlavného ističa pred elektromerom znáša žiadateľ.
6. VSD, a.s. Vám odporúča obrátiť sa na oprávnenú montážnu organizáciu, ktorá Vám na základe Vašej objednávky zabezpečí montáž hlavného ističa. Pred vykonaním akýchkoľvek úprav je z Vašej strany potrebné vyžiadať si súhlas spoločnosti VSD, a.s., na porušenie platnej montážnickej značky (plomby) a to na tel.č. 0850 123 312. Po udelení súhlasu na porušenie montážnickej značky ste povinní v lehote 14-ich dní vykonať potrebné úpravy a uzatvoriť si novú Zmluvu o pripojení. V prípade nedodržania tejto lehoty vystaví spoločnosť VSD, a.s. pracovný príkaz na obnovenie montážnickej

Kontakty

T Linka VSD:
0850 123 312
E info@vsds.sk
I www.vsds.sk
F +421 55 678-6516

Poruchová linka VSD:
0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt:
Východoslovenská
distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice,
Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Košice I,
oddiel Sa, vložka 1411/V
IČO: 36 599 361 | DIČ: 2022082997
IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc,
pobočka zahraničnej banky,
č. ú.: 2008480108/8130
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108
BIC: CITI SK BA